



## Acil Duş, Boy Tipi, Ayak Kumandalı



Ürün Kodu: 15022000 • 15022500

- P/N : 15022000 (Paslanmaz Çelik)
- P/N: 15022000-316 ( AISI 316 Paslanmaz çelik)
- P/N : 15022500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilen acil güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil vücut duşları standartlara göre 15 dakika boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini

sağlayan termostatik karıştırıcı  
vanalar sisteme dahil  
edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su  
sıcaklığını karşılamak için diğer  
çözümlerimiz hakkında bilgi  
almak için satış ekibimizle  
irtibata geçebilirsiniz.

**Exproof ürünler hakkında  
daha fazla bilgi sahibi  
olabilmek için makalemizi  
inceleyebilirsiniz.**



CE İşareti



ANSI / ISEA Z358.1-2014



ANSI / ISEA Z358.1-2014  
(Plumbing)



EN 15154-1



EAC

## TEKNİK BİLGİLER

- **P/N : 15022000 (Paslanmaz Çelik)**
- **P/N: 15022000-316 ( AISI 316 Paslanmaz çelik)**
- **P/N : 15022500 (Galvanizli ve Boyalı Çelik)**

Tehlikeli ortamlarda güvenle kullanılabilmesi için  
ATEX sertifikalı (EXPROOF) olarak da üretilebilen acil  
güvenlik göz/yüz duşlarımız, iş sağlığı ve güvenliği  
açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek  
için ANSI/ISEA Z358.1-2014 ve EN 15154-  
1 standartlarının şart koştuğu gereksinimler  
çerçevesinde üretilmiş olup, ilgili standartlara göre  
güncel sertifikaları mevcuttur.

Acil vücut duşları standartlara göre 15 dakika  
boyunca dakikada minimum 75,7 l kesintisiz su  
akışını sağlamak zorundadır ve bunu bir su

şebekesine bağlanarak karşılar.

Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Eğer su şebekesinden sağlanan temiz su bu sıcaklık aralığını karşılamıyor ise su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan termostatik karıştırıcı vanalar sisteme dahil edilebilmektedir.

Bunların dışında uygun su sıcaklığını karşılamak için diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

**Exproof ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için makalemizi inceleyebilirsiniz.**

