

PAB e-ONE Vizörlü Elektrikçi Bareti (3.7 cal/cm²)

- **PAB e-One** Enerji, petrol, gaz ve endüstriyel alanlarda koruma sağlar.
GS ET 29'e göre CE belgeli Arc sınıfı Class 1 (4 kA)
- Düşük sıcaklık sınıflandırması -30°C
- Yanal deformasyona karşı direnç (Resistance to Lateral Deformation)
- Erimiş metal sıçramalarına karşı direnç (Resistance to Molten Metal Splashes)
- Alçak gerilim tesislerinde (1000 V A.C. veya 1500 V D.C.'ye kadar) kullanım için ek elektrik ark korumasına sahip elektrik yalıtımlı kask.

Elektrik ark koruması (Sınıf I - 4 kA) - ATPV değeri 3.7 cal/cm²
Düşük voltajlı elektrik akımına karşı koruma (Sınıf 0)

- IEC 62819:2022 standardı için isteğe bağlı testler;ELEKTRİK ARK TESTİ (Kutu test yöntemi, sınıf I)
- Şu Standartlara uygundur;EN 397:2012+A1 (2012)EN 50365:2002 (class 0)EN 166:2001 | GS ET 29 (class I)EN 170:2001
- Renkler: Beyaz, sarı, kırmızı, mavi, high visibility (sarı)

Standartlar



EN 397:2012+A1 (2012)



EN 50365:2002 (class 0)



EN 166:2001



GS ET 29 (class I)



EN 170:2001

TEKNİK BİLGİLER

PAB e-One Enerji, petrol, gaz ve endüstriyel alanlarda koruma sağlar.

GS ET 29'e göre CE belgeli Arc sınıfı Class 1 (4 kA)

Düşük sıcaklık sınıflandırması -30°C

Yanal deformasyona karşı direnç (Resistance to Lateral Deformation)

Erimiş metal sıçramalarına karşı direnç (Resistance to Molten Metal Splashes)

Alçak gerilim tesislerinde (1000 V A.C. veya 1500 V D.C.'ye kadar) kullanım için ek elektrik ark korumasına sahip elektrik yalıtımlı kask.

Elektrik ark koruması (Sınıf I - 4 kA) - ATPV değeri 3.7 cal/cm²

Düşük voltajlı elektrik akımına karşı koruma (Sınıf 0)

Gerilim dedektörlerini (kontrol kalemi) veya kafa lambalarını takmak için isteğe bağlı kafa bandı klipsleri

Çeneyi tutma dayanıklılığı

Entegre boyut düzenleme sistemi (52 - 63 cm)

HafifAğırlık: 780 g ± 20 g

4 noktalı çene kayışı

Kullanıcının yüzünden en uygun mesafeye sahip geri çekilebilir PC vizörü (gözlük takılmasına olanak tanır, buğulanmayı önler)

Darbe ve ısıya dayanıklı termoplastik malzeme (Çift kabuk sistemi)

Çizilmez ve buğulanmaz kaplamalı PC vizörü

IEC 62819:2022 standardı için isteğe bağlı testler;ELEKTRİK ARK TESTİ (Kutu test yöntemi, sınıf I)

Şu Standartlara uygundur;EN 397:2012+A1 (2012)EN 50365:2002 (class 0)EN 166:2001 | GS ET 29 (class I)EN 170:2001

Renkler: Beyaz, sarı, kırmızı, mavi, high visibility (sarı)



İvedik OSB Mh. 2269. Cd. No:42 PK.06374 Yenimahalle / ANKARA



0312 384 13 00



info@ist.com.tr